

KRAJOWY CERTYFIKAT
STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 020-UWB-2753/W

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Stalowe drzwi przeciwpożarowe wewnętrzne
Delta Royal 84WKW

opis techniczny wyrobu – zgodnie z pkt 1 ITB-KOT-2019/0836 wydanie 1
zamierzone zastosowanie – zgodnie z pkt 2 ITB-KOT-2019/0836 wydanie 1
właściwości użytkowe wyrobu – zgodnie z pkt 3 ITB-KOT-2019/0836 wydanie 1
(podstawowe wł. użytkowe wyszczególniono w Załączniku nr Z-020-UWB-2753/W
stanowiącym integralną część certyfikatu nr 020-UWB-2753/W)

objętego krajową oceną techniczną:

ITB-KOT-2019/0836 wydanie 1

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

DELTA Zbigniew Różycki
ul. Magazynowa 21
40-424 Katowice

i produkowanego w zakładach produkcyjnych:

DELTA Zbigniew Różycki
ul. Magazynowa 21
40-424 Katowice

CAPEK Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 236
44-348 Skrzyszów

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 1, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do właściwości użytkowych wyrobu określonych w wyżej wymienionej krajowej ocenie technicznej są stosowane oraz, że

producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania
stałości tych właściwości.

Certyfikat nr 020-UWB-2753/W został wydany po raz pierwszy w dniu 29.04.2019 r. Niniejszy certyfikat pozostaje ważny do dnia 03.04.2024 r., pod warunkiem, że krajowa ocena techniczna, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz, że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji



mgr inż. Katarzyna Hatowska



DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej



dr inż. Robert Geryło

Warszawa, 29.04.2019 r.

Załącznik nr Z-020-UWB-2753/W, strona 1/1
- stanowiący integralną część certyfikatu nr 020-UWB-2753/W

Stalowe drzwi przeciwpożarowe wewnętrzne Delta Royal 84WKW


Podstawowe właściwości użytkowe

Rodzaj drzwi	Klasa odporności ogniowej (PN-EN 13501-2:2016-07)	Klasa odporności na włamanie (PN-EN 1627:2012)	Klasa R_w wg wskaźnika R_w (PN-EN ISO 10140-2:2011)
1	2	3	4
Stalowe drzwi przeciwpożarowe wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne Delta Royal 84WKW	EI ₁₄₅ / EI ₂₆₀	RC3	$R_w = 42$ ($R_w = 43$ dB)

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji



mgr inż. Katarzyna Hatowska



DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej



dr inż. Robert Geryło

Warszawa, 29.04.2019 r.



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

ZNAK CERTYFIKACJI

Upoważnia się firmę:

DELTA Zbigniew Różycki
ul. Magazynowa 21
40-424 Katowice

producenta wyrobu:

Stalowe drzwi przeciwpożarowe wewnętrzne
Delta Royal 84WKW

do stosowania znaku certyfikacji ITB „WYRÓB BUDOWLANY”
w okresie ważności certyfikatu nr 020-UWB-2753/W



020-UWB-2753/W

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

mgr inż. Katarzyna Hatowska



DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

dr inż. Robert Geryło

Warszawa, 29.04.2019 r.